

Отчет о работе электрика ЖСК «Дарьин» за январь месяц 2023 г.

1. еженедельный обход электросетевого хозяйства, выявление предаварийных ситуаций
(Согласно график обхода ЩР, ЩС, КЛ)
 2. Обслуживание электрооборудования трансформаторной подстанции КТП 1120
(протяжка контактов, долив масла в трансформатор (при необходимости), удаление пыли, контрольные замеры нагрузок)
 3. Оперативные переключения в распределительных устройствах ВРУ, КТП, ЩР, ЩС
-
4. Измерение электрических параметров электроизмерительными клещами
(в КТП луч I, II, III, IV) согласно ППР
 5. ежемесячный контроль и съем показаний, составление сводной таблицы электропотребления. Контроль подключения приборов учета. Опломбировка прибора.
 6. Мелкий ремонт оборудования электрохозяйства ЖСК и жителей поселка уч. 45, 19
Протяжка контактов в ЩР II-7,8 I-5
Подготовка актов ввода в эксплуатацию ПУ уч. 45,50

Электрик ЖСК «Дарьин»



Барбанов А.Е

Главный инженер ЖСК «Дарьин»



М.А.Миляненко

Отчет о работе электрика ЖСК «Дарьин» за февраль месяц 2023 г.

1. еженедельный обход электросетевого хозяйства, выявление предаварийных ситуаций
(Согласно график обхода ЩР, ЩС, КЛ)
 2. Обслуживание электрооборудования трансформаторной подстанции КТП 1120
(протяжка контактов, доливание масла в трансформатор (при необходимости), удаление пыли, контрольные замеры нагрузок)
 3. Оперативные переключения в распределительных устройствах ВРУ, КТП, ЩР, ЩС
-
4. Измерение электрических параметров электроизмерительными клещами
(в КТП луч I, II, III, IV) согласно ППР
 5. ежемесячный контроль и съем показаний, составление сводной таблицы электропотребления. Контроль подключения приборов учета. Опломбировка прибора.
 6. Мелкий ремонт оборудования электрохозяйства ЖСК и жителей поселка уч. 78, 70, 40
Протяжка контактов в ЩР II-5,6 ЩР I-4
Подготовка актов ввода в эксплуатацию ПУ уч. 45,50

Электрик ЖСК «Дарьин»  Барabanов А.Е

Главный инженер ЖСК «Дарьин»  М.А.Мильяненко

Ежемесячный отчет электрика ЖСК «Дарьин» за февраль месяц 2023 г.

1. еженедельный обход электросетевого хозяйства, выявление предаварийных ситуаций
2. Обслуживание электрооборудования трансформаторной подстанции КТП 1120
3. Оперативные переключения в распределительных устройствах
4. Проверка мегаомметром состояния изоляции электрооборудования
5. Измерение электрических параметров электроизмерительными клещами
6. Ликвидация аварийных ситуаций на электрооборудовании
7. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования
8. Вывод электрооборудования в ремонт, подготовка рабочих мест и допуск рабочих для производства ремонтных работ
9. ежемесячный контроль и съем показаний, составление сводной таблицы электропотребления. Контроль подключения приборов учета. Опломбировка прибора.
10. Мелкий ремонт оборудования электрохозяйства ЖСК и жителей поселка.

При исполнении основных функций трудового договора зафиксированы плановые и экстренные виды работ.

Электромонтажные работы на КПП №1

ППР ЩР -2-1, ЩР-1-10

Подготовка актов техприсоединения

Составил: Барабанов А.Е.

Принял: Гл. инженер М.А.Миляненко

дата



Отчет о работе электрика ЖСК «Дарьин» за март месяц 2023 г.

1. еженедельный обход электросетевого хозяйства, выявление предаварийных ситуаций
(График обхода ЩР, ЩС, КЛ и ЩР-11-7, ЩР-11-8, ЩР-11-12, ЩР-11-14)
2. Обслуживание электрооборудования трансформаторной подстанции КТП 1120
(протяжка контактов, долив масла в трансформатор (при необходимости), удаление пыли, контрольные замеры нагрузок и _____)
3. Оперативные переключения в распределительных устройствах ВРУ, КТП, ЩР, ЩС и ЩС - 11
4. Проверка мегаомметром состояния изоляции электрооборудования
(отчет по конкретным линиям в случае замера)
5. Измерение электрических параметров электроизмерительными клещами
(в щитах ЩР № ЩР-11-7, в ЩС _____ - _____ ВРУ _____ и _____)
6. Ликвидация аварийных ситуаций на электрооборудовании
7. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования
8. Вывод электрооборудования в ремонт, подготовка рабочих мест и допуск рабочих для производства ремонтных работ
9. ежемесячный контроль и съем показаний, составление сводной таблицы электропотребления. Контроль подключения приборов учета. Опломбировка прибора.
10. Мелкий ремонт оборудования электрохозяйства ЖСК и жителей поселка.

При исполнении основных функций трудового договора зафиксированы плановые и экстренные виды работ.

Электромонтажные работы

ППР ЩР -3-9, ЩР- 4-16 ,ЩР - 4 - 1

Сборка контрольных приборов учета

Установка контрольного прибора учета – уч. 62

Попытка установки контрольного прибора учета на уч. 7



Подготовка актов техприсоединения

Главный инженер ЖСК «Дарьин»

 М.А.Мильяненко

 (Бурбаков А.Е.)

Отчет о работе электрика ЖСК «Дарьин» за апрель месяц 2023 г.

1. еженедельный обход электросетевого хозяйства, выявление предаварийных ситуаций
(Согласно график обхода ЩР, ЩС, КЛ)
 2. Обслуживание электрооборудования трансформаторной подстанции КТП 1120
(протяжка контактов, долив масла в трансформатор (при необходимости), удаление пыли, контрольные замеры нагрузок)
 3. Оперативные переключения в распределительных устройствах ВРУ, КТП, ЩР, ЩС
-
4. Проверка мегаомметром состояния изоляции электрооборудования
(отчет по конкретным линиям в случае замера)
 5. Измерение электрических параметров электронизмерительными клещами
(в щитах ЩР № II-3, в ЩС II)
 6. Ликвидация аварийных ситуаций на электрооборудовании
(Помощь в ликвидации аварии КЛ до ЩР II-2)
 7. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования
 8. Вывод электрооборудования в ремонт, подготовка рабочих мест и допуск рабочих для производства ремонтных работ
 9. ежемесячный контроль и съем показаний, составление сводной таблицы электропотребления. Контроль подключения приборов учета. Опломбировка прибора.
 10. Мелкий ремонт оборудования электрохозяйства ЖСК и жителей поселка.
Заявка уч. 45, 72, ремонт шлагбаума на КПП
- При исполнении основных функций трудового договора зафиксированы плановые и экстренные виды работ.
- Электромонтажные работы
- ППР ЩР -III-6, ЩР- II-7 ,ЩР – I-8
- Установка контрольного прибора учета на уч. 7
- Выявлено безучетное потребление эл.энергии на уч. 101
- проверка узлов учета на уч. 12,38,30
- Подготовка актов техприсоединения
- Электрик ЖСК «Дарьин»  Барабанов А.Е.
- Главный инженер ЖСК «Дарьин»  М.А.Мильяненко

Отчет о работе электрика ЖСК «Дарьин» за май месяц 2023 г.

1. еженедельный обход электросетевого хозяйства, выявление предаварийных ситуаций
(Согласно график обхода ЩР, ЩС, КЛ)
 2. Обслуживание электрооборудования трансформаторной подстанции КТП 1120
(протяжка контактов, долив масла в трансформатор (при необходимости), удаление пыли, контрольные замеры нагрузок)
 3. Оперативные переключения в распределительных устройствах ВРУ, КТП, ЩР, ЩС
-
4. Проверка мегаомметром состояния изоляции электрооборудования
(отчет по конкретным линиям в случае замера)
 5. Измерение электрических параметров электроизмерительными клещами
(в щитах ЩР № 1-4 в ЩС III)
 6. Ликвидация аварийных ситуаций на электрооборудовании
 7. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования
 8. Вывод электрооборудования в ремонт, подготовка рабочих мест и допуск рабочих для производства ремонтных работ
 9. ежемесячный контроль и съем показаний, составление сводной таблицы электропотребления. Контроль подключения приборов учета. Опломбировка прибора.
 10. Мелкий ремонт оборудования электрохозяйства ЖСК и жителей поселка.

Заявка уч. 45 работа с мегомметром

При исполнении основных функций трудового договора зафиксированы плановые и экстренные виды работ.

Электромонтажные работы

ППР ЩР -1-3, ЩР- 1-4 ,ЩР – 1-10

Установка контрольного прибора учета на уч. 85,77,100,82

Сбор данных ПУ с прямых договоров

Подготовка актов техприсоединения

Электрик ЖСК «Дарьин»  Барабанов А.Е.

Главный инженер ЖСК «Дарьин»  М.А.Мильяненко

Отчет о работе электрика ЖСК «Дарьин» за июнь месяц 2023 г.

1. еженедельный обход электросетевого хозяйства, выявление предаварийных ситуаций
(Согласно график обхода ЩР, ЩС, КЛ)
 2. Обслуживание электрооборудования трансформаторной подстанции КТП 1120
(протяжка контактов, долив масла в трансформатор (при необходимости), удаление пыли, контрольные замеры нагрузок)
 3. Оперативные переключения в распределительных устройствах ВРУ, КТП, ЩР, ЩС
-
4. Измерение электрических параметров электроизмерительными клещами
(в щитах ЩР № П-4, П-7, П-9, П-12 в ЩС П) согласно ППР
 5. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования
уч. 45
 6. Вывод электрооборудования в ремонт, подготовка рабочих мест и допуск рабочих для производства ремонтных работ
ЩС КНС (демонтаж, сборка нового, монтаж)
 7. ежемесячный контроль и съем показаний, составление сводной таблицы электропотребления. Контроль подключения приборов учета. Опломбировка прибора.
 8. Мелкий ремонт оборудования электрохозяйства ЖСК и жителей поселка.
уч. 73

При исполнении основных функций трудового договора зафиксированы плановые и экстренные виды работ.

Электромонтажные работы – протяжка контактов

ППР ЩР -П-4, ЩР- П-7, ЩР – П-9, ЩР- П-12, ЩС П

Сбор данных ПУ с прямых договоров

Подготовка актов техприсоединения

*Котаме 17 рабочих дней
по 4 часа = 68 часов.*

Снятие показаний контрольного прибора учета на уч. 85,77,100,82,111,7,62

участок	дата.уст.	показ.	дата сема показ	показ.	дата сема показ	показ	дата сема показ	показ	дата сема показ
7	17.04.23.	00333	04.05.	00699	13.06.	01537			
62	17.03.23.	00003	14.04.	00805	10.05.	1405	13.06.	2212	
100	05.05.23.	00003	13.06.	00522					
111	04.05.23.	70236	13.06.	70494					
82	10.05.23.	00002	13.06.	00002					
77	05.05.	00002	13.06.	00433					
85	04.05.	00003	13.06.	1025					

Электрик ЖСК «Дарьин» _____

Барабанов А.Е.

Главный инженер ЖСК «Дарьин» _____

М.А.Миляненко

Отчет о работе электрика ЖСК «Дарьин» за июль месяц 2023 г.

1. еженедельный обход электросетевого хозяйства, выявление предаварийных ситуаций
(Согласно график обхода ЩР, ЩС, КЛ)
2. Обслуживание электрооборудования трансформаторной подстанции КТП 1120
(протяжка контактов, долив масла в трансформатор (при необходимости), удаление пыли, контрольные замеры нагрузок)
3. Оперативные переключения в распределительных устройствах ВРУ, КТП, ЩР, ЩС

4. Измерение электрических параметров электроизмерительными клещами
(в щитах ЩР № IV-5, IV-4, IV-7, ЩС IV, I-2, I-3, II-10, II-9, II-8.) согласно ППР
5. Установка ПУ на участок №32
6. ежемесечный контроль и съем показаний, составление сводной таблицы электропотребления. Контроль подключения приборов учета. Опломбировка прибора.
7. Монтаж аварийной сигнализации на КНС.
8. Мелкий ремонт оборудования электрохозяйства ЖСК и жителей поселка.

При исполнении основных функций трудового договора зафиксированы плановые и экстренные виды работ.

Электромонтажные работы – протяжка контактов

ЩР № IV-5, IV-4, IV-7, ЩС IV, I-2, I-3, II-10, II-9, II-8.

Сбор данных ПУ с прямых договоров

Подготовка актов техприсоединения уч.54, 71

Освещение работает в штатном режиме

Снятие показаний контрольного прибора учета на уч. 85,77,100,82,111,7,62

участок	дата.уст.	показ.	дата сема показ	показ.	дата сема показ	показ	дата сема показ	показ	дата сема показ	
7	17.04.23.	00333	04.05.	00699	13.06.	01537	10.07.	2062		
62	17.03.23.	00003	14.04.	00805	10.05.	1405	13.06.	2212	16.07.	2946
32	10.07.23.	00864								
111	04.05.23.	70236	13.06.	70494	10.07.	70647				
82	10.05.23.	00002	13.06.	00002	10.07	00002				
77	05.05.	00002	13.06.	00433	10.07.	676				
85	04.05.	00003	13.06.	1025	10.07.	1742				

Электрик ЖСК «Дарьин»

Барабанов А.Е

Главный инженер ЖСК «Дарьин»

М.А.Милянченко

Отчет о работе электрика ЖСК «Дарьин» за август месяц 2023 г.

1. еженедельный обход электросетевого хозяйства, выявление предаварийных ситуаций
(Согласно график обхода ЩР, ЩС, КЛ)
 2. Обслуживание электрооборудования трансформаторной подстанции КТП 1120
(протяжка контактов, долив масла в трансформатор (при необходимости), удаление пыли, контрольные замеры нагрузок)
 3. Оперативные переключения в распределительных устройствах ВРУ, КТП, ЩР, ЩС
-
4. Измерение электрических параметров электроизмерительными клещами
(в щитах ЩР № I-1 – I-7. ЩС I,) согласно ППР
 5. ежемесячный контроль и съем показаний, составление сводной таблицы электропотребления. Контроль подключения приборов учета. Опломбировка прибора.
 6. Ремонт шлагбаума (установка кнопки).
 8. Мелкий ремонт оборудования электрохозяйства ЖСК и жителей поселка.
(уч. 73 – замена автоматов в уличном ЩР).

При исполнении основных функций трудового договора зафиксированы плановые и экстренные виды работ.

Электромонтажные работы – протяжка контактов

ЩР № III – 1 – III - 9, ЩС III,

Сбор данных ПУ с прямыми договорами

Подготовка актов техприсоединения уч.1 – 119/

Освещение работает в штатном режиме

Снятие показаний контрольного прибора учета на уч. 85,77,100,82,111,7,62

участок	дата.уст	показ	дата сема показ	показ	дата сема показ	показ	дата сема показ	показ	дата сема показ	показ	дата	показ
7	17.04.23	00333	04.05	00699	13.06	0153 7	10.07	2062	09.08	2581		
62	17.03.23	00003	14.04	00805	10.05	1405	13.06	2212	16.07	2946	09.08	3317
32	10.07.23	00864	09.08	1168								
111	04.05.23	70236	13.06	70494	10.07	7064 7	09.08	7079 8				
82	10.05.23	00002	13.06	00002	10.07	0000 2	09.08	0000 2				
77	05.05.	00002	13.06	00433	10.07	676	09.08	970				

85	04.05.	00003	13.06	1025	10.07	1742	09.08	2553				
----	--------	-------	-------	------	-------	------	-------	------	--	--	--	--

Электрик ЖСК «Дарьин»



Барабанов А.Е

Главный инженер ЖСК «Дарьин»



М.А.Мильяненко

Отмет прислан

04.03.2023



Отчет о работе электрика ЖСК «Дарьин» за сентябрь месяц 2023 г.

*Ариадна
И. Ибрагимовна МСК
«Дарьин»
Вакулова И.В.*

1. еженедельный обход электросетевого хозяйства, выявление предаварийных ситуаций
(Согласно график обхода ЩР, ЩС, КЛ)
 2. Обслуживание электрооборудования трансформаторной подстанции КТП 1120
(протяжка контактов, долив масла в трансформатор (при необходимости), удаление пыли, контрольные замеры нагрузок)
 3. Оперативные переключения в распределительных устройствах ВРУ, КТП, ЩР, ЩС
-
4. Измерение электрических параметров электроизмерительными клещами
(в щитах ЩР № III-1 – III-6. ЩС II,) согласно ППП
 5. ежемесячный контроль и съём показаний, составление сводной таблицы электропотребления. Контроль подключения приборов учета. Опломбировка прибора.
 6. Ремонт шлагбаума (сброс ошибок).
 8. Мелкий ремонт оборудования электрохозяйства ЖСК и жителей поселка.
(уч. 9, 10, 16, 17, 18 – контроль переноса щитов ЩР).

При исполнении основных функций трудового договора зафиксированы плановые и экстренные виды работ.

Электромонтажные работы – протяжка контактов

ЩР № IV – 1 – IV - 5, ЩС IV,

Сбор данных ПУ с прямых договоров

Подготовка актов техприсоединения уч.1 – 119/

Освещение работает в штатном режиме

Снятие показаний контрольного прибора учета на уч. 85,77,100,82,111,7,62

участок	дата.у ст.	показ.	дата сема показ	показ	дата сема показ	показ	дата сема показ	показ	дата сема показ	показ	дата	показ
7	17.04.23.	00333	04.05	00699	13.06	01537	10.07	2062	09.08	2581	07.09	2977
62	17.03.23.	00003	14.04	00805	10.05	1405	13.06	2212	16.07	2946	09.08	3317
32	10.07.23.	00864	09.08	1168	07.09	1435						
111	04.05.23.	70236	13.06	70494	10.07	70647	09.08	70798	07.09	70951		
82	10.05.23.	00002	13.06	00002	10.07	00002	09.08	00002	07.09	2		
77	05.05.	00002	13.06	00433	10.07	676	09.08	970	07.09	1222		

85	04.05.	00003	13.06	1025	10.07	1742	09.08	2553	07.09	3340		
62	07.09	3841										

Электрик ЖСК «Дарьин» _____

Барабанов А.Е

Главный инженер ЖСК «Дарьин» _____

М.А.Мильяненко

Отчет о работе электрика ЖСК «Дарьин» за октябрь месяц 2023 г.

1. еженедельный обход электросетевого хозяйства, выявление предаварийных ситуаций (Согласно график обхода ЩР, ЩС, КЛ)
2. Обслуживание электрооборудования трансформаторной подстанции КТП 1120 (протяжка контактов, долив масла в трансформатор (при необходимости), удаление пыли, контрольные замеры нагрузок)
3. Оперативные переключения в распределительных устройствах ВРУ, КТП, ЩР, ЩС

4. Измерение электрических параметров электроизмерительными клещами (в щитах ЩР № III-2 – III-9. ЩС IV, .) согласно ПНР
5. ежемесячный контроль и съем показаний, составление сводной таблицы электропотребления. Контроль подключения приборов учета. Опломбировка прибора.
6. Ремонт кабеля уч. 16 (установка муфты).
8. Мелкий ремонт оборудования электрохозяйства ЖСК и жителей поселка уч. 76, 95, 72

При исполнении основных функций трудового договора зафиксированы плановые и экстренные виды работ.

Электромонтажные работы – протяжка контактов

ЩР № IV – 2 – IV - 9, ЩС III,

Сбор данных ПУ с прямых договоров

Подготовка актов техприсоединения уч.26


Освещение работает в штатном режиме

Снятие показаний контрольного прибора учета на уч. 85,77,100,82,111,7,62

участок	дата.учт.	показ.	дата сема показ	показ	дата сема показ	показ	дата сема показ	показ	дата сема показ	показ	дата	показ
7	17.04.23.	00333	04.05	00699	13.06	01537	10.07	2062	09.08	2581	07.09	2977
62	17.03.23.	00003	14.04	00805	10.05	1405	13.06	2212	16.07	2946	09.08	3317
32	10.07.23.	00864	09.08	1168	07.09	1435						
111	04.05.23.	70236	13.06	70494	10.07	70647	09.08	70798	07.09	70951		
82	10.05.23.	00002	13.06	00002	10.07	00002	09.08	00002	07.09	2		
77	05.05.	00002	13.06	00433	10.07	676	09.08	970	07.09	1222		

85	04.05.	00003	13.06	1025	10.07	1742	09.08	2553	07.09	3340		
62	07.09	3841										

Электрик ЖСК «Дарьин»  Барабанов А.Е

Главный инженер ЖСК «Дарьин»  М.А.Мильяненко

Отчет о работе электрика ЖСК «Дарьино» за ноябрь месяц 2023 г.

1. еженедельный обход электросетевого хозяйства, выявление предаварийных ситуаций (Согласно график обхода ЩР, ЩС, КЛ)
2. Обслуживание электрооборудования трансформаторной подстанции КТП 1120 (протяжка контактов, долив масла в трансформатор (при необходимости), удаление пыли, контрольные замеры нагрузок)
3. Оперативные переключения в распределительных устройствах ВРУ, КТП, ЩР, ЩС

4. Измерение электрических параметров электроизмерительными клещами (в щитах ЩР № III-1,- II-4. ЩС II,) согласно ППР

5. ежемесячный контроль и съем показаний, составление сводной таблицы электропотребления. Контроль подключения приборов учета. Опломбировка прибора.

6. Сборка временной схемы уч.36 – 37 (повреждение основного кабеля)

8. Мелкий ремонт оборудования электрохозяйства ЖСК и жителей поселка уч. 15, 23

При исполнении основных функций трудового договора зафиксированы плановые и экстренные виды работ.

Ремонт осветительного кабеля (замена ламп)

Электромонтажные работы – протяжка контактов

ЩР № IV – 10 – IV - 5, ЩС II -2, ЩР – III - 4,

Сбор данных ПУ с прямых договоров

Подготовка актов техприсоединения уч.78

Освещение работает в штатном режиме

Снятие показаний контрольного прибора учета на уч. 85,77,100,82,111,7,62

участок	дата.ус т.	показ.	дата сема показ	показ	дата сема показ	показ	дата сема показ	показ	дата сема показ	показ	дата	показ
7	17.04.23.	00333	04.05	00699	13.06	01537	10.07	2062	09.08	2581	07.09	2977
62	17.03.23.	00003	14.04	00805	10.05	1405	13.06	2212	16.07	2946	09.08	3317
32	10.07.23.	00864	09.08	1168	07.09	1435						
111	04.05.23.	70236	13.06	70494	10.07	70647	09.08	70798	07.09	70951		
82	10.05.23.	00002	13.06	00002	10.07	00002	09.08	00002	07.09	2		
77	05.05.	00002	13.06	00433	10.07	676	09.08	970	07.09	1222		


85	04.05.	00003	13.06	1025	10.07	1742	09.08	2553	07.09	3340		
62	07.09	3841										

Электрик ЖСК «Дарьин»



Барабанов А.Е

Главный инженер ЖСК «Дарьин»



М.А.Мильяненко

Отчет о работе электрика ЖСК «Дарьин» за декабрь месяц 2023 г.


1. еженедельный обход электросетевого хозяйства, выявление предаварийных ситуаций
(Согласно график обхода ЩР, ЩС, КЛ)
 2. Обслуживание электрооборудования трансформаторной подстанции КТП 1120
(протяжка контактов, долив масла в трансформатор (при необходимости), удаление пыли, контрольные замеры нагрузок)
 3. Оперативные переключения в распределительных устройствах ВРУ, КТП, ЩР, ЩС
-
4. Измерение электрических параметров электроизмерительными клещами
(в КТП луч I, II, III, IV) согласно ППР
 5. ежемесячный контроль и съём показаний, составление сводной таблицы электропотребления. Контроль подключения приборов учета. Опломбировка прибора.
 6. Сборка временной схемы уч.36 – 37 (повреждение основного кабеля)
 8. Мелкий ремонт оборудования электрохозяйства ЖСК и жителей поселка уч. 95, 34
При исполнении основных функций трудового договора зафиксированы плановые и экстренные виды работ.
Ремонт осветительного кабеля (замена ламп)
Электромонтажные работы – протяжка контактов
ЩР № IV – 12, IV - 16, I -11.
Сбор данных ПУ с прямых договоров
Подготовка актов техприсоединения уч.45
Освещение работает в штатном режиме
Снятие показаний контрольного прибора учета на уч. 85,77,100,82,111,7,62

участок	дата.учт.	показ.	дата сема показ	показ	дата сема показ	показ	дата сема показ	показ	дата сема показ	показ	дата	показ
7	17.04.23.	00333	04.05	00699	13.06	01537	10.07	2062	09.08	2581	07.09	2977
62	17.03.23.	00003	14.04	00805	10.05	1405	13.06	2212	16.07	2946	09.08	3317
32	10.07.23.	00864	09.08	1168	07.09	1435						
111	04.05.23.	70236	13.06	70494	10.07	70647	09.08	70798	07.09	70951		
82	10.05.23.	00002	13.06	00002	10.07	00002	09.08	00002	07.09	2		
77	05.05.	00002	13.06	00433	10.07	676	09.08	970	07.09	1222		

85	04.05.	00003	13.06	1025	10.07	1742	09.08	2553	07.09	3340		
62	07.09	3841										

Электрик ЖСК «Дарьин» 

Барабанов А.Е

Главный инженер ЖСК «Дарьин» 

М.А.Мильяненко

Таблица показаний контрольных приборов учета

Уч./Дата	26.10.2023	23.11.2023	23.12.2023															
7	3822	4437	5198															
62	4561	4994	5517															
32	1962	2460	2987															
111	71114	71592	71898															
82	2	2	2															
77	2382	3399	4165															
85	4710	6074	8301															

Гл. инженер ЖСК "Дарвин"



М.А. Мильяненко

Электрик ЖСК "Дарвин"



А.Е. Барабанов